

ift-Nachweis

Klassifizierungsbericht



Nummer	19-000055-PR02 (NW-C01-05-de-01)
Inhaber	FM Türen GmbH Wahrbrink 11 59368 Werne Deutschland
Produkt	Außentüre mit Oberlicht und Seitenteilen
Bezeichnung	System: P90 Lieferbezeichnung: P90
Details	Hersteller FM Türen GmbH, - Werne; Material Aluminium-Kunststoff-Verbund; Angriffsseite Schließfläche nach EN 12519; Anzahl Flügel 1 ; Außenmaß (B x H) 2700 x 2800 ; VSG: Hinweis Klasse: P4A nach EN 356; Schloss: Hersteller Aug. Winkelhaus GmbH & Co. KG, - Telgte; Bezeichnung STV-U2460/35 92/8M2 SR; Hinweis Stelle 7 Klasse 3 nach EN 12209; Profilzylinder, Hinweis Stelle 7 Klasse 4 und Stelle 8 Klasse 1 nach EN 1303; Schutzbeschlag: integrierter Schutzbeschlag gemäß den Toleranzen von DIN 18257; Band: Hersteller WALA Bezeichnung ATWR411; Anzahl 3

Besonderheiten

Ergebnis

Einbruchhemmung nach EN 1627:2011-05



Klasse: RC 2 / RC 2N

ift Rosenheim

05.06.2019

Florian Willer, Dipl.-Ing. (FH)
Stv. Prüfstellenleiter
Sicherheitstechnik

David Wolf
Prüfingenieur
Sicherheitstechnik

Grundlagen *)

EN 1627:2011-05

*) und entsprechende nationale Fassungen (z.B. DIN EN)

Prüfbericht: 19-000055-PR02 PB-C01-05-de

Darstellung



Verwendungshinweise

Die Ergebnisse gelten für den in EN 1627, Anhang D geregelten erweiterten Anwendungsbereich.

Gültigkeit

Zeitlich nicht limitiert.

Bei der Anwendung sind die Aktualität der Grundlagen sowie die Übereinstimmung des Produkts zu beachten.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das "Merkblatt zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen".

Identitäts-Check



www.ift-rosenheim.de/ift-geprueft
ID: 307-41583